

● 処理設備の点検

点検日：令和5年(2023年)8月17日

点検項目	有・無	状況 (補修・清掃等)
処理施設の破損	無	特になし
処理機器の故障	無	調整槽・曝気槽ブローワー・沈殿槽掻寄機メンテナンス
【備考】		

● 放流水ダイオキシン類の検査（採水場所：最終放流出口）

採水年月日：令和5年(2023年)7月12日

項目	検査結果
ダイオキシン類	0.000000 pg-TEQ/l

● 周縁地下水検査（採水場所：観測井戸）

採水年月日：令和5年(2023年)8月2日

項目	検査結果
塩化物イオン濃度	36.0 mg/l

● 放流水検査（採水場所：最終放流出口）

採水年月日：令和5年(2023年)8月2日

項目	検査結果	項目	検査結果
pH	7.9 mg/l	BOD	3.8mg/l
COD	4.1mg/l	SS	1.0 未満 mg/l

● 周縁地下水ダイオキシン類検査（採水場所：観測井戸）

採水年月日：令和5年(2023年)7月10日

項目	検査結果
ダイオキシン類	0.21 pg-TEQ/l