

● 処理設備の点検

点検日：令和2年（2020年）9月15日

点検項目	有・無	状況 (補修・清掃等)
処理施設の破損	無	凝集剤貯槽内及び凝集沈殿槽内清掃
処理機器の故障	有	凝集剤注入ポンプ詰り修復
【備考】		

● 放流水検査（採水場所：最終放流出口）

採水年月日：令和2年（2020年）9月9日

項目	検査結果	項目	検査結果
pH	8.3 mg/1	BOD	1.2 mg/1
COD	2.9 mg/1	SS	2.0 mg/1

● 放流水ダイオキシン類の検査（採水場所：最終放流出口）

採水年月日：令和2年（2020年）7月8日

項目	検査結果
ダイオキシン類	0.000000 pg-TEQ/l

● 周縁地下水検査（採水場所：観測井戸）

採水年月日：令和2年（2020年）9月9日

項目	検査結果
塩化物イオン濃度	22.0 mg/l

● 周縁地下水ダイオキシン類検査（採水場所：観測井戸）

採水年月日：令和2年（2020年）7月1日

項目	検査結果
ダイオキシン類	0.013 pg-TEQ/l